


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ОПФР по
Архангельской области и НАО
 **А.И. Гаврилов**
"28" июля 2022 г.

Заключение

о результатах общественных (публичных) слушаний на тему
"Техническое перевооружение административного здания
ОПФР по Архангельской области и НАО
по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3
- устройство автоматической установки пожаротушения".

1. Сведения о проекте "Техническое перевооружение административного здания ОПФР по Архангельской области и НАО по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3 - устройство автоматической установки пожаротушения".

Презентацией "Техническое перевооружение административного здания ОПФР по Архангельской области и НАО в г. Котлас - устройство автоматической установки пожаротушения", представленной на общественные (публичные) слушания, раскрыта тема необходимости проведения работ по созданию в архивах клиентской службы автоматической установки пожаротушения в следующем:

- Оборудование помещений, отвечающих современным требованиям к организации архивных помещений, для систематизации и обеспечения сохранности архивных документов;
- Исключение рисков получения предписания государственной службы пожарного надзора;
- Приведение помещения в соответствие требованиям 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Защита жизни, здоровья, граждан, государственного и муниципального имущества от пожаров);
- Приведение помещения в соответствие СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические» (Автоматические установки предназначены для локализации и ликвидации пожаров);
- Приведение помещения в соответствие требованиям СП 485.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Планируемые работы направлены на приведение помещений архивов здания по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3 в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Площадь помещений архивов 302,9 м².

Защищаемый объем – 848,1 м³

Сметная стоимость не более 6 289 100 руб., в том числе, проектные работы 55 500 руб.

Период выполнения работ по монтажу системы автоматической установки пожаротушения июль - октябрь 2022 года.

Утвержденный лимит 6 233 600 руб.

Положительное заключение экспертизы проектной документации от 20.05.2021 №29-2-1-2-025590-2021

Основные виды работ:

- Прокладка трубопроводов газового пожаротушения;
- Установка противопожарных датчиков;
- Установка и подключение к трубопроводам баллонов с газообразным огнетушащим веществом;
- Установка автоматики запуска установки пожаротушения;
- Установка сигнализаторов загазованности;
- Проведение пуско-наладочных работ.

2. Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний.

Общественные (публичные) слушания состоялись 28 июня 2022 года в 11.00 часов по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3, Набережная Северной Двины, д. 28 (видеоконференцсвязь).

В общественных (публичных) слушаниях приняли участие 10 человек:

Заместитель Главы администрации городского округа "Котлас", начальник Управления по социальным вопросам администрации, заместитель главы администрации по местному самоуправлению и социальной политике Муниципального образования "Котласский муниципальный район", начальник отделения социальной защиты населения по Котласскому району, председатель Котласского городского совета ветеранов, главный редактор газеты "Двинская правда", главный бухгалтер "Котласская межрайонная организация всероссийского общества инвалидов", председатель правления общественного движения "Женщины Котласа", инженер по охране труда Котласского почтамта УФПС Архангельской области АО "Почта России", жители г. Котласа.

3. Сведения о протоколе общественных слушаний.

В протоколе отражена информация о времени, дате, месте, теме и участниках общественных слушаний.

С основным докладом и презентацией по обсуждаемому проекту выступили Поваров Дмитрий Николаевич, начальник управления материально-технического обеспечения и Ромицын Максим Валентинович, начальник административно-хозяйственного отдела.

В докладе отражена информация о необходимости выполнения работ по устройству автоматической системы пожаротушения для устранения угрозы возникновения пожара, уничтожения данных и угрозы жизни.

В ходе обсуждения запротоколирован вопрос и ответ поступивший от присутствующего участника слушаний. Всего поступил 1 вопрос. Предложений не поступало. Протокол составила Дехтярева Людмила Александровна, заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) в г. Котлас и Котласском муниципальном районе (секретарь комитета).

4. Содержание предложений и замечаний по обсуждаемому проекту.

Предложений и замечаний не поступало.

5. Аргументированные выводы и рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний участников общественных слушаний.

В ходе проведения слушаний на единственный заданный вопрос дан компетентный ответ, замечаний и возражений от слушателей не поступало.

Вопросы в электронном виде не поступали.

Предложение по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение "О необходимости проведения работ технического перевооружения административного здания ОПФР по Архангельской области и НАО по адресу: г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3, оборудование архивов клиентской службы системами автоматической установки пожаротушения" площадью помещений архивов - 302,9 м², защищаемым объёмом - 848,1 м³ и сметной стоимостью 6 289 100 руб., в том числе, проектные работы 55 500 руб., поддержали все слушатели.

По результатам проведения, общественные (публичные) слушания считать состоявшимися.

Начальник управления
материально-технического обеспечения



Д.Н. Поваров