


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель управляющего ОПФР по РТ



Н.А. Сафиуллин

«25» марта 2022г.

## ПРОТОКОЛ

**проведения общественных (публичных) слушаний  
по вопросу разработки проектной документации и выполнения работ по техническому  
переворужению здания - устройству автоматической установки пожаротушения в здании  
по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.8**

**Дата проведения:** 25 марта 2022г.

**Место проведения:** г.Казань, ул.Пушкина, д.8.

**Время проведения:** с 13.00 по 13.50.

**Объект общественных (публичных) слушаний:**

Техническое перевооружение здания Государственного учреждения - Отделения ПФР по Республике Татарстан - устройство автоматической установки пожаротушения, расположенного по адресу г.Казань, ул. Пушкина, д.8.

**Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний:** г.Казань, ул. Пушкина, д.8.

**Инициатор проведения слушаний:** Отделение ПФР по Республике Татарстан.

**Информирование и участие населения и общественности:** Информация о проведении общественных слушаний размещена 11.03.2022г. на сайте [pfr.gov.ru](http://pfr.gov.ru).

**Участники общественных (публичных) слушаний:**

1. Сафиуллин Наиль Адхамович – заместитель управляющего ОПФР по Республике Татарстан;
2. Гайнуллин Раил Наилевич – начальник Управления материально-технического обеспечения
3. Перова Наиля Айратовна – начальник отдела капитального строительства и ремонта;
4. Ахметзянов Альфат Минегалиевич – начальник управления информационных технологий;
5. Гринин Андрей Вадимович - Руководитель группы по охране труда;
6. Врачев Евгений Анатольевич – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан;
7. Пяташин Виктор Викторович – инженер-проектировщик ООО «Даймондс Системс»;
8. Голиков Сергей Валентинович – генеральный директор ООО «Технотект», осуществляет монтаж и техническое обслуживание систем пожаротушения и пожарной сигнализации;
9. Митюгова Елена Михайловна – руководитель филиала компании «Рубеж» по Республике Татарстан.

**Повестка дня:**

1. Открытие заседания. Вступительное слово.
2. Обоснование необходимости выполнения работ.
3. Обсуждение.
4. Голосование. Принятие итогового решения.

**Проведение общественных слушаний:**

1. Слушали: Заместителя управляющего ОПФР по Республике Татарстан - Сафиуллина Н.А.

В своем выступлении Сафиуллин Н.А. рассказал о том, что Отделение ПФР по Республике Татарстан размещается в здании по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д.8 с 2005 года, о важности роли ПФР в жизни граждан РФ всех возрастов, о необходимости сохранения и развития автоматизированной информационной системы, для чего планируется организовать помещение площадью 138,0м<sup>2</sup>, соответствующее всем требованиям безопасности, надежности, технологичности и модульности.

2. Слушали: Начальника управления информационных технологий Ахметзянова А. М.

В своем выступлении Ахметзянов А.М. рассказал о существующей локально – вычислительной сети, о помещениях занимаемых серверной, о сложностях эксплуатации в виду расположения серверов на разных этажах, необходимости увеличения площадей для объединения серверной.

Основная серверная организована в помещении площадью 58м<sup>2</sup> на 5 этаже здания. Помещение включает в себя коммутационную (кабельную систему и оборудование для организации локальной вычислительной сети), а также установленное в стойки серверное оборудование. За время эксплуатации региональная автоматизированная инфраструктура непрерывно развивалась, в том числе с увеличением количества различных средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. На данный момент количество юнитовых стоек с установленным в них оборудованием увеличилось в 4 раза. В 2014г. было выделено отдельное помещение в 15м<sup>2</sup> на 2 этаже здания для типовых комплексов технических средств. Несмотря на проведенные в 2017г работы по укреплению полов в настоящее время помещение серверной пятого этажа превышает нормы по весу и температурному контролю.

3. Слушали: Начальника отдела капитального строительства и ремонта – Перову Н.А.

В своем выступлении Перова Н.А. пояснила необходимость проведения работ.

Необходимость устройства системы пожаротушения регламентируется требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Сводом Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Стоимость разработки проектной документации составляет 120,1 тыс.руб. с учетом НДС.

Проектные работы и устройство системы автоматического пожаротушения планируется выполнить в 2022г. Тип оборудования и приборов АУП, приборов технических средств и установок, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком в соответствии с требованиями действующих норм и правил в области пожарной безопасности.

Исполнитель по данным видам работ будет определен конкурентным способом, путем проведения электронного аукциона согласно требованиям ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Строительно-монтажные работы не должны превышать 4019,9 тыс.руб., включая НДС. Окончательная стоимость будет определена по результатам проектирования и проведения экспертизы сметной стоимости.

4. Слушали: Начальника отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан – Врачева Е.А.

В своем выступлении Врачев Е.А. напомнил о необходимости соблюдения норм и правил в области противопожарной защиты. До проведения работ по устройству системы пожаротушения разработать проект и пройти экспертизу проектной документации.

5. Слушали: Генерального директора ООО «Технотект» - Голикова С.В.

Для северной площадью свыше 24м<sup>2</sup> согласно требованиям СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические» необходимо предварительное проектирование. Выказал предложение, в связи со сложившейся экономической ситуацией, о применении на стадии проектирования технологий и оборудования российского производства.

По результатам заслушивания участников, подведены итоги проведения общественных слушаний и проведено голосование.

**Итоги проведения общественных (публичных) слушаний:**

№	Вопрос общественного слушания	Вывод	Голосование		
			За	Против	Воздержалось
	О целесообразности проведения технического перевооружения здания - разработки проектной документации и выполнения работ по устройству автоматической установки пожаротушения в здании по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.8	Учитывая информацию, озвученную докладчиками и участниками общественных слушаний, поддержать инициативу ОПФР по Республике Татарстан в проведении работ по разработке проектной документации и выполнения работ по устройству автоматической установки пожаротушения в здании по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, д.8	9	0	0

Начальник Управления  
материально-технического  
обеспечения



Р.Н. Гайнуллин

Секретарь заседания



Н.А. Перова